

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП
6316098875/638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» декабря 2023 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 19.12.2023 г. № 49472

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-Артюшкино"

2.1. Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский
район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

2.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский
район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3. Изготовитель (разработчик): МУП "ЖКХ-Артюшкино"

3.1 Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский
район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский
район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №301 от 11.12.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4244 от 13.12.2023 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторного испытания вода питьевая из распределительной сети

холодная №4244 от 13.12.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А. Проба отобрана на объекте ВРК ул. Советская, с. Артюшкино.

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 883/757			
Жесткость	7,4 ± 1,1	Не более 7,0	Мг-экв/л
Нитраты	4,2 ± 0,6	Не более 45,0	мг/дм ³
Аммиак	0,72 ± 0,14	не более 2,0	мг/дм ³
Хлориды	19,0 ± 2,9	не более 350,0	мг/дм ³
Сульфаты	169,2 ± 16,9	не более 500,0	мг/дм ³
Железо общее	0,27 ± 0,07	не более 0,3	мг/дм ³
Окисляемость перманганатная	1,6 ± 0,5	не более 5,0	мг/дм ³

По результатам лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной установлено:

По показателю жесткости - 7,4 ± 1,1 мл-экв/л (допустимый уровень не более 7,0 мл-экв/ дм³) результаты не превышают нормативные значения более чем на величину допустимой ошибки метода определения, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 с учетом п.4 ст. 23 Федерального закона 07.12.2011 №416 ФЗ (ред. от 13.06.2023).

Заключение по результатам испытаний


На основании вышеизложенного:

вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (раздел III).

Врач по общей гигиене



Жилин М.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.

13.12.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4244 от 13.12.2023

Код образца (пробы): 105673.1.12.12.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

2.1 Юридический адрес:

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

2.2 Фактический адрес:

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3. Изготовитель:*

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

3.1 Юридический адрес:*

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3.2. Фактический адрес:*

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3.3 Дата и время изготовления:*

12.12.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 4244 от 13.12.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.12.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

12.12.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №301 от 11.12.2023г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 341 от 11.12.2023 г. с ВРК ул. Советская с. Артюшкино на объекте: МУП "ЖКХ-Артюшкино" ИНН 6381030161 по адресу 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская,61 Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.12.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Зайцев В.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 883/757			
Жесткость	7,4 ± 1,1	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 Метод А
Нитраты	4,2 ± 0,6	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
Аммиак	0,72 ± 0,14	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод А
Хлориды	19,0 ± 2,9	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
Сульфаты	169,2 ± 16,9	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п. 5
Железо общее	0,27 ± 0,07	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
Окисляемость перманганатная	1,6 ± 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Авдюнина Е.А.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 4244 от 13.12.2023 Стр:2 из 2